

Egen felsökning kunds avloppspumpstation

1. Min avloppspump fungerar, men:

- Låter annorlunda
- Verkar jobba hårt
- Går oftare än vanligt
- Start/Stopp/Start upprepat

Håll inne den grå knappen max 10 sek (finns på automatiklådan under det gröna locket).

Pump startar:
Fortsätter inte att gå efter att grå knappt släppts, tömmer inte eller larmlampa släcks inte

Pump startar:
Tömmer tanken och den röda larmlampan slocknar. OK

Pump startar inte:
Kontrollera säkring till pumpen och huvudsäkringar. Åtgärda/Byt

Kontrollera att pump startar, stannar och att larmlampan slocknar. OK

Det kan vara fel på din avloppspumpstation, felsökning bör utföras. Felanmäl till Vallebygdens Elektriska på 0511-627 96 under ordinarie arbetstid eller mejla kundtjanst@vallebygdens.se. Kostnaden bärs troligen av dig själv.

2. Min röda larmlampa blinkar

3. Flera grannar har blinkade röda lampor

Om flera grannar har röda blinkande lampor kan felet vara på stamnätet. Felanmäl till Skara Energi på 0511-321 00

4. Det är stopp i toastol/handfat/golvbrunn

Kontakta rörmokare då du kan ha stopp i din egna självfallstledning, på väg på avloppspumpstationen

